



Außeneinheit auf dem Lagerdach

EG - BT1

Regelungstechnik:  
 RLT-Anlage 1.01 Seminarräume  
 10.000 m³/h  
 Fabr.: GEA Happel  
 Typ: ATP 20.10/BV/V

Lüftung über CO2/VOC-Fühler

Legende Kälte

- Kühlwasser RL
- Kühlwasser VL

Legende Heizung

- Rücklauf
- Vorlauf

Legende Lüftung

- Luftwärmer
- Luftkühler
- Ventilator
- Filter
- Gliederklappe
- Schalldämpfer
- Brandschutzklappe
- Volumenstromregler
- Wärmerückgewinner

Alle Symbole nach DIN 1946

- Zuluft
- Abluft
- Außenluft
- Fortluft
- CO2, Wärmequelle/Brandschutz
- Luftmenge pro Raum
- Luftmenge im Kanal

Anlagenschema

Objekt	Werk	Werkteil	Werkteilteil	Werkteilteilteil

PKF gmbh  
 Informationszentrum Kälte-Klima-Energietechnik  
 Lüftung

F2005-011-B-S-RLT-A1-1